

DOPIS – OČITOVANJE NA ZAMOLBU

Objekt: SANACIJA PARKETA U SPORTSKOJ DVORANI OŠ LUČAC

Poštovani!

Obzirom na vaš upit za očitovanjem dostavljamo odgovore na vaša pitanja.

Pitanje br. 1

u troškovničkoj stavci za model Sportski pod - HARO model „Stockholm Eco“

Ukupna navedena debljina greškom je navedena 57,50 mm. Točna debljina iznosi 67,50 mm.

Navedena promjena ne mjenja ostale specifikacije za model jer su specifikacije za pojedine modele standardne.

Što se tiče navoda iz natječajne dokumentacije koji glasi:

„Ponuditelj je dužan upisati naziv jednakovrijednog proizvoda koji nudi u troškovničkoj stavci gdje je to navedeno, a u koliko ništa ne upiše Naručitelj podrazumijeva da nudi navedeni proizvod“

„jednakovrijedan proizvod“ bi se odnosio na proizvod koji svojim specifikacijama nema lošije karakteristike od navedenog modela i da mu ukupna debljina ne odstupa značajno od debljine navedenog modela.

Cilj je da se novi pod visinom uklopi u postojeću situaciju, da ne prelazi visinu poda ostalih prostorija. U prilogu se nalaze specifikacije modela „Stockholm Eco“ prema kojem se ponuditelj može ravnati.

Pitanje br. 2

Pitanje koje se odnosi na mjedene prstenove i drvene poklopce sa gumenim brtvama.

Ugrađuju se samo navedeni podni poklopci na određena mjesta u sportskom podu.

11.7.2019. , Split

Ante Lalić mag.ing.arh.